



Certificat

Certificate

DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

Nature et date de la décision
RECONDUCTION
N° : 01/02.17 du 01/01/2014

La Société : **SOUCHIER**
11, rue des Campanules
CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Date de fin de validité du
31/12/2016

Titulaire numéro : 01

Usine : 70400 - HERICOURT

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

Types de produits : **DAC à sortie électrique de type permanent**

Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.



Ce certificat est constitué de 2 pages

**DISPOSITIFS DE COMMANDES
POUR SYSTEMES
DE SECURITE INCENDIE**

RECONDUCTION

Numéro du certificat : 01/02.17 du 01/01/2014

Identification des produits :

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsionnel et à sortie électrique de type permanent

Gamme Référence commerciale	DAC modulaires MULTICARTE 06231-0 / 06232-0 / 06233-0 / 06234-0 / 06235-0 Réf. carte de ligne : type D Réf. carte de contrôle de ligne par DAS : - début de ligne 06230-2 - intermédiaire 06230-0 - fin de ligne 06230-3
Option Module	N° sans option sans module
Gamme Référence commerciale	Système Adressable de Désenfumage et d'Aération Programmable (SADAP) 09003-0 / 09010-0 / 09003-1 / 09010-1 Réf. carte de contrôle de ligne par DAS : - début de ligne 06230-2 / 06230-12 - intermédiaire 06230-0 / 06230-10 - fin de ligne 06230-3 / 06230-13
Option Module	N° sans option sans module

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 196,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 196.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2016 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 196.

La Directrice Générale



Florence MEAUX