

Certificato di costanza della prestazione

1121-CPR-ABB016

<p>Clausola 4.2.1 Capacità di chiusura automatica C (per porte tagliafuoco/antifumo sulle vie di fuga) Forza di riaggancio</p>	<p>< 50 N</p>	
<p>Clausola 4.2.1 Durabilità della capacità di chiusura automatica C contro l'invecchiamento e la degradazione (per porte tagliafuoco/antifumo sulle vie di fuga) Durabilità Forza di riaggancio</p>	<p>Grado 7: 200.000 cicli < 50 N</p>	
<p>Clausola 4.2.1 Resistenza al fuoco E (integrità) e I (isolamento) (per porte tagliafuoco su vie di fuga) Idoneità dei dispositivi di uscita antipanico per l'uso su porte resistenti al fuoco - Requisiti aggiuntivi</p>	<p>Grado B: Idoneo all'impiego su porte tagliafuoco/antifumo ad anta singola.</p>	
<p>Clausola 4.1.25 Controllo delle sostanze pericolose</p>	<p>Se viene aggiunto un riferimento a sostanze pericolose nella tabella ZA.1, è consigliata la seguente dichiarazione: Superato: i materiali presenti nel dispositivo non contengono o rilasciano sostanze pericolose a livelli superiori rispetto ai livelli massimi specificati negli standard europei dei materiali o in qualsiasi normativa nazionale.</p>	

Certificato di costanza della prestazione

1121-CPR-ABB016

Numero del componente	Descrizione Dispositivi per uscite di emergenza ISEO Serie "PUSH"	Non per l'uso con porte tagliafuoco	Per l'uso con porte tagliafuoco
9461000**5	Dispositivo di emergenza a 1 punto	✓	-
9462000**5	Dispositivo di emergenza a 2 punti di chiusura verticali	✓	-
9462000**4	Dispositivo di emergenza a 2 punti di chiusura verticali	-	✓
9463000**5	Dispositivo di emergenza a 3 punti di chiusura: 1 laterale + 2 verticali	✓	-
9463000**4	Dispositivo di emergenza a 3 punti di chiusura: 1 laterale + 2 verticali	-	✓
9464000**5	Dispositivo di emergenza a 1 punto - modulare	✓	-
9464000**4	Dispositivo di emergenza a 1 punto - modulare	-	✓
9466000**5	Dispositivo di emergenza a 3 punti di chiusura laterali	✓	-
9466000**4	Dispositivo di emergenza a 3 punti di chiusura laterali	-	✓
9467000**5	Dispositivo di emergenza a 3 punti di chiusura: 2 laterali + 1 superiore verticale	✓	-
9467000**4	Dispositivo di emergenza a 3 punti di chiusura: 2 laterali + 1 superiore verticale	-	✓
9472000**4	Dispositivo di emergenza "Bolt" a 2 punti di chiusura verticali	-	✓
9473000**5	Dispositivo di emergenza "Bolt" a 3 punti di chiusura: 1 laterale + 2 verticali	✓	-
9473000**4	Dispositivo di emergenza "Bolt" a 3 punti di chiusura: 1 laterale + 2 verticali	-	✓
9410001**04	Serratura a scrocco superiore o inferiore	-	✓
9410003**04	Serratura a scrocco laterale	-	✓
9410001**05	Serratura a scrocco superiore o inferiore	✓	-
9410003**05	Serratura a scrocco laterale	✓	-
9410201**05	Chiusure a scrocco superiori e inferiori verticali	✓	-
9410203**05	Chiusure a scrocco superiori e inferiori laterali	✓	-
9410204**05	Chiusure a scrocco superiori verticali e inferiori laterali	✓	-
9410201**04	Chiusure a scrocco superiori e inferiori verticali	-	✓
9410203**04	Chiusure a scrocco superiori e inferiori laterali	-	✓
9410204**04	Chiusure a scrocco superiori verticali e inferiori laterali	-	✓
9410040*	Aste e coperture	✓	✓
94000030	Guarnizione termoespandente	-	✓
94100040	Piastra in acciaio - meccanismo	✓	✓
94100050	Piastra in acciaio - serratura a scrocco	✓	✓
9410008*	Incontro in zama regolabile 0-11 mm	✓	-
9410009*	Incontro in zama fisso	✓	-
9410010*	Incontro in acciaio per porte ad anta doppia con spessori	✓	✓
9410011*	Incontro in acciaio later. + superiore con spessori	✓	✓
9410012*	Incontro in acciaio inferiore	✓	✓
9410013*	Incontro in zama regolabile per porte ad anta doppia 0-11 mm	✓	-
9410015*	Incontro in zama regolabile per porte ad anta doppia 14-24	✓	-
9430009*	Incontro "Bolt" in acciaio, superiore	✓	✓
9430012*	Incontro "Bolt" in acciaio, inferiore	✓	✓
56800**	Incontro elettrico	✓	-

Certificato di costanza della prestazione

1121-CPR-ABB016

Numero del componente	Descrizione Dispositivi per uscite di emergenza ISEO Serie "PUSH"	Non per l'uso con porte tagliafuoco	Per l'uso con porte tagliafuoco
9410201**24	Chiusure a scrocco superiori e inferiori verticali	✓	✓
9410203**24	Chiusure a scrocco superiori e inferiori laterali	✓	✓
9410204**24	Chiusure a scrocco superiori verticali e inferiori laterali	✓	✓
9410020*	Aste e coperture - 2.270 mm	✓	✓
9410030*	Aste e coperture - 3.400 mm	✓	✓
94100042	Piastra in acciaio inossidabile - meccanismo	✓	✓
94100052	Piastra in acciaio inossidabile - serratura a scrocco	✓	✓
9410014*	Incontro laterale in acciaio per porta con "Sormonto" 24 mm	✓	✓
9410017*	Incontro inferiore in acciaio, compatto	✓	✓
9410020*	Aste e coperture per dispositivi antipanico Bolt - 2.400 mm	✓	✓
9410030*	Aste e coperture per dispositivi antipanico Bolt - 3.400 mm	✓	✓
9430016*	Incontro verticale Bolt in zama - regolabile	✓	-

Certificato di costanza della prestazione

1121-CPR-ABB016

Prodotto per

ISEO Serrature S.p.A
Via S. Girolamo 13, 25055 Pisogne (BS), Italia

nello stabilimento di produzione

F/001

Il presente modulo codificato e le informazioni sono detenute dall'Organismo notificato

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni relative alla valutazione, alla costanza della prestazione e alle prestazioni descritte nell'allegato ZA dello/degli standard

BS EN 179: 2008

vengono applicate nell'ambito del sistema 1 di AVCP e che

il prodotto soddisfa tutti i requisiti sopra elencati

Il presente attestato è stato emesso il **17/12/13** e rimane valido fino all'eventuale modifica dei metodi di test e/o dei requisiti di controllo della produzione nello stabilimento inclusi nello standard armonizzato, utilizzati per valutare le prestazioni delle caratteristiche dichiarate, e ad eventuali modifiche sostanziali del prodotto e delle condizioni di produzione nello stabilimento.



Paul Duggan
Certification Manager
(Responsabile certificazione)
Warrington Certification Ltd

