

# Déclaration des performances

## Declaration of Performance



DOP\_0022

### N° UE 305/2011 Déclaration des performances fr

Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement : **GROOM GR300 EN3-6**

Utilisation prévue du produit du bâtiment conformément à la spécification technique harmonisée applicable: Portes coupe-feu et étanches aux fumées à fermeture automatique

Fabricant : Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Système d'évaluation et de vérification de constance des performances conformément au Règlement du Parlement Européen n° 305/2011 Annexe V : Système 1.

L'organisme notifié MPA NRW 0432 a effectué l'évaluation et la vérification de constance des performances conformément aux exigences du Système 1 selon le Règlement du Parlement Européen n° 305/2011 Annexe V et a établi le/les certificats de conformité: 0432-CPD-0027.

Les performances du produit correspondent aux performances déclarées. La déclaration de performances relève de la seule responsabilité du fabricant.

### EU Nr. 305/2011 Declaration of Performance en

Controlled door closing devices: **GROOM GR300 EN3-6**

Intended use of the construction product in accordance with the applicable harmonized technical specification: On fire and smoke compartmentation doors to fulfil the self closing requirements of such doors.

Manufacturer: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in EU Nr.305/2011 Annex V: System 1

The notified body MPA NRW 0432 performed the assessment and verification of constancy of performance in accordance with System 1 as set out in EU Nr. 305/2011 Annex V and issued the certificate(s) of conformity: 0432-CPD-0027.

The performance of the product is in conformity with the declared performance. The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

### EU Nr. 305/2011 Leistungserklärung de

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf: **GROOM GR300 EN3-6**

Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: selbstschließende Feuer- und Rauchschutztüren

Hersteller: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß EU Nr. 305/2011 Anhang V: System 1.

Die notifizierte Stelle MPA NRW 0432 hat die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System 1 gemäß EU Nr. 305/2011 Anhang V vorgenommen und das Konformitätszertifikat ausgestellt: 0432-CPD-0027.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

# Déclaration des performances

## Declaration of Performance



**EC № 305/2011 Декларация за изпълнение** bg

Средство за затваряне на врата с контролирано затваряне: **GROOM GR300 EN3-6**

Предвидено използване на строителния продукт съгласно приложимата хармонизирана техническа спецификация:

Самозатварящи се защитни врати при пожар и дим

Производител: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères, Германия

Система за оценка и проверка на устойчивостта на изпълнението съгласно EC № 305/2011 приложение V: Система 1.

Уведоменият орган MPA NRW 0432 е извършил оценка и проверка на устойчивостта на изпълнението по Система 1

съгласно EC № 305/2011 приложение V и е издал сертификата(и) за съответствие 0432-CPD-0027.

Изпълнението на продукта е в съответствие с декларираното изпълнение. Отговорността за съставяне на тази декларация за изпълнение е само на производителя.

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. EU 305/2011 Prohlášení o vlastnostech** cz

Завíраче dveří s řízeným průběhem zavírání: **GROOM GR300 EN3-6**

Zamýšlený stanovený účel výrobku podle aplikovaných harmonizovaných technických norem: samozavírací dveře odolné proti ohni a kouři

Výrobce: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

305/2011, příloha V: Systém 1.

Certifikované místo MPA NRW 0432 vykonalo posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle systému 1 ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, příloha V a vystavilo Prohlášení o shodě 0432-CPD-0027.

Vlastnosti výrobku odpovídají deklarovaným vlastnostem. Odpovědným za zhotovení tohoto Prohlášení o vlastnostech je samotný výrobce.

**EU Nr. 305/2011 Ydeevnedeklaration** da

Dørlukkere med kontrolleret lukning: **GROOM GR300 EN3-6**

Tilsligtet brug af byggevaren i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation: selvlukkende brand- og røgbeskyttelsesdøre

Producent: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

System for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans i henhold til EU Nr. 305/2011 bilag V: System 1.

Det bemyndigede organ MPA NRW 0432 har gennemført vurdering og efterprøvelse af ydeevne efter System 1 i henhold til EU Nr. 305/2011 bilag V og udstedt overensstemmelsescertifikat 0432-CPD-0027.

Produktets ydelse er i overensstemmelse med den deklarerede ydelse. Producenten alene er ansvarlig for udarbejdelsen af denne ydeevnedeklaration.

**ΕΕ αριθ. 305/2011 Δήλωση Απόδοσης** el

Διατάξεις ελεγχόμενου κλεισίματος θυρών: **GROOM GR300 EN3-6**

Προτεινόμενη χρήση του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική

προδιαγραφή: Θύρες πυρασφάλειας και προστασίας από καπνό, αυτόματου κλεισίματος

Κατασκευαστής: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης κατά ΕΕ αριθ. 305/2011 Παράρτημα V: Σύστημα 1.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός MPA NRW 0432 εκτέλεσε την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης σύμφωνα με το Σύστημα 1 κατά ΕΕ αριθ. 305/2011 Παράρτημα V και εξέδωσε το/τα Πιστοποιητικό/ά Συμμόρφωσης 0432-CPD-0027.

Η απόδοση του προϊόντος ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

# Déclaration des performances

## Declaration of Performance



### UE N.º 305/2011 Declaración de rendimiento es

Dispositivos de cierre controlado de puertas: **GROOM GR300 EN3-6**

Finalidad prevista del producto de construcción conforme a las especificaciones técnicas armonizadas aplicables: Puertas cortafuego y protectoras contra humo

Fabricante: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Sistema para la evaluación y verificación de la constancia de rendimiento conforme a UE n.º 305/2011 Anexo V: Sistema 1.

El organismo notificado MPA NRW 0432 ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de rendimiento conforme al Sistema 1 con arreglo a UE n.º 305/2011 Anexo V y expedido el/los certificado/s de conformidad 0432-CPD-0027.

El rendimiento del producto se corresponde con el declarado. El fabricante es el único responsable de la elaboración de la presente declaración de rendimiento.

### ELi nr 305/2011: Toimivusdeklaratsioon et

Juhitavad ukse sulgemisseadmed: **GROOM GR300 EN3-6**

Ehitustoote sihtotstarbeline kasutus vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele: Tule- ja suitsutõkkesoonide ustel, et täita nende uste isesulguvuse nõudeid.

Tootja: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Süsteem ehitustoote usaldusväärse toimivuse hindamiseks ja kontrollimiseks vastavalt ELi deklaratsioon nr 305/2011 V lisale: Süsteem 1

Teavitatud asutus MPA NRW 0432 viis läbi usaldusväärse toimimise hindamise ja kontrollimise vastavalt süsteemile 1, nagu on sätestatud ELi deklaratsiooni nr 305/2011 V lisas, ja väljastas vastavussertifikaadi(d) 0432-CPD-0027.

Toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Toimivusdeklaratsioon on väljastatud tootja ainuvastutusel.

### EU N:o 305/2011 Suoritusasoilmoitus fi

Säädettävät ovensulkimet: **GROOM GR300 EN3-6**

Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukaisesti: Itsestään sulkeutuvat palo- ja savusulkuovet

Valmistaja: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä EU-asetuksen N:o 305/2011 liitteen V: järjestelmä 1 mukaisesti.

Ilmoitettu laitos MPA NRW 0432 on suorittanut suoritusason pysyvyyden arvioinnin ja varmennuksen järjestelmän 1 mukaan EU-asetuksen N:o 305/2011 liitteen V mukaisesti ja myöntänyt vaatimustenmukaisuustodistuksen 0432-CPD-0027.

Tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettua suorituskykyä. Valmistaja on yksin vastuussa tämän suoritusasoilmoituksen laatimisesta.

### EU-sz. 305/2011Teljesítménynyilatkozat hu

Szabályozottan működő ajtócsukó eszközök: **GROOM GR300 EN3-6**

Az építési termék tervezett alkalmazási célja az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikáció alapján: Önzáró tűz- és füstvédelmi ajtók ezen ajtók önzáró követelményeinek teljesítéséhez

Gyártó: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az EU 305/2011 rendelet V. melléklete szerint: 1. rendszer

Az MPA NRW 0432 bejelentett szerv a teljesítmény állandóságának értékelését és ellenőrzését a 305/2011/EU rendelet V. melléklete szerint elvégezte, és a 0432-CPD-0027 megfelelőségi tanúsítvány(oka)t kiállította.

A termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítménynek. A jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a gyártó felelős.

# Déclaration des performances

## Declaration of Performance



### UE Nr. 305/2011 Dichiarazione di prestazione it

Dispositivi di chiusura controllata delle porte: **GROOM GR300 EN3-6**

Utilizzi previsti per il prodotto edilizio ai sensi delle specifiche tecniche armonizzate applicabili: a porte antincendio e antifumo automatiche

Produttore: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione a norma della direttiva UE N. 305/2011 Allegato V: Sistema 1.

L'ente notificato MPA NRW 0432 ha eseguito la valutazione e la verifica della costanza della prestazione per il sistema 1 conformemente alla direttiva UE N. 305/2011 Allegato V ed ha emesso il/i certificato/i 0432-CPD-0027.

La prestazione del prodotto corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilità per la redazione di questa dichiarazione di prestazione è del solo produttore.

### ES reglamentas Nr. 305/2011 Eksploatacinių savybių deklaracija lt

Kontroliuojami durų uždarymo įtaisai: **GROOM GR300 EN3-6**

Statybų produkto paskirtis pagal taikomas darniausias technines specifikacijas: priešgaisrinėms ir dūmų kameros durims, siekiant patenkinti automatinio tokių durų uždarymo reikalavimus.

Gamintojas: GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Statybų produktų vertinimo sistema ir eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo patvirtinimas atlikti, kaip nurodyta ES Nr. 305/2011 V priede: 1 sistema

Notifikuotoji įstaiga MPA NRW 0432 eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą atliko pagal 1 sistemą, kaip nurodyta ES reglamento Nr. 305/2011 V priede ir išdavė atitikties sertifikatą (-us) 0432-CPD-0027.

Produkto eksploatacinės savybės atitinka nurodytąsias eksploatacines savybes. Atitikties deklaracija išduota išimtinai gamintojo atsakomybe.

### ES Nr. 305/2011 eksploatacijos īpašību deklarācija lv

Kontrolētas durvju aizvēršanas ierīces: **GROOM GR300 EN3-6**

Būvīzstrādājumam paredzētais būvīzstrādājuma lietojums, kas noteikts piemērojamās saskaņotajās tehniskajās specifikācijās: Uz ugunsdrošības nodalījumu durvīm, lai nodrošinātu šādu durvju paš aizvēršanos.

Ražotājs: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Būvīzstrādājuma eksploatacijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kā noteikts standarta ES Nr.305/2011 V pielikumā: 1. sistēma.

Norīkotā iestāde MPA NRW 0432 veica eksploatacijas īpašību noturības novērtējumu un pārbaudi saskaņā ar standarta ES Nr. 305/2011 V pielikuma: 1. sistēma prasībām un izsniedza atbilstības sertifikātu(-us) 0432-CPD-0027.

Izstrādājuma eksploatacijas īpašības atbilst norādītajām. Ražotājs uzņemas pilnu atbildību par izsniegto eksploatacijas īpašību deklarāciju.

### EU nr. 305/2011 Prestatieverklaring nl

Deursluitingen (deurdrangers) met gecontroleerde sluitcyclus. **GROOM GR300 EN3-6**

Beoogde gebruiksbepanning van het bouwproduct conform de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie: Op zelfsluitende brand- en rookcompartimenterende deuren

Fabrikant: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Systeem ter beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid conform EU nr. 305/2011 bijlage V: systeem 1.

De genotificeerde instantie MPA NRW 0432 heeft de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid volgens systeem 1 conform EU nr. 305/2011 bijlage V uitgevoerd en het/de conformiteitscertifica(a)t(en) 0432-CPD-0027 toegekend.

De prestaties van het product komen overeen met de toegezegde prestaties. De verantwoordelijkheid voor de opstelling van deze prestatieverklaring draagt uitsluitend de fabrikant

# Déclaration des performances

## Declaration of Performance



### UE 305/2011 Deklaracja właściwości użytkowych .. pl

Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania: **GROOM GR300 EN3-6**

Zastosowanie (zamierzone użytkowanie) produktu budowlanego zgodne ze stosowną zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do drzwi przdziiałowych przeciwogniowych i przeciwdymnych w celu spełnienia wymogu samozamykania się takich drzwi.

Producent: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

System oceny i weryfikacji niezmienności właściwości użytkowych produktu budowlanego według opisu w UE 305/2011 Aneks V: System 1

Jednostka notyfikowana MPA NRW 0432 dokonała oceny i weryfikacji niezmienności właściwości użytkowych zgodnie z Systemem 1 według opisu w UE 305/2011 V oraz wystawiła certyfikat(y) zgodności 0432-CPD-0027.

Właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Deklaracja właściwości użytkowych została wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta.

### UE N° 305/2011 Declaração de Rendimento pt

Dispositivos de controlo de fecho de portas: **GROOM GR300 EN3-6**

Aplicações deste produto para a construção civil, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável: Em portas de protecção contra fogo e fumo para cumprimento da sua possibilidade de fecho automático.

Fabricante: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Sistema para avaliação e verificação da constância do rendimento segundo UE N° 305/2011 Anexo V: Sistema 1.

A entidade notificada MPA NRW 0432 realizou a avaliação e a verificação da constância do rendimento de acordo com o Sistema 1 segundo UE N° 305/2011 Anexo V, e emitiu o(s) Certificado(s) de Conformidade 0432-CPD-0027.

O rendimento do produto corresponde ao rendimento declarado. O fabricante é o único responsável pela emissão desta Declaração de Rendimento.

### Regulament UE nr. 305/2011 Declarație de performanță ro

Închizătoare de uși cu închidere controlată: **GROOM GR300 EN3-6**

Scopul preconizat de utilizare al produsului pentru construcții în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: uși antifoc și uși antifum cu închidere automată

Producător: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței conform Regulamentului UE nr. 305/2011 Anexa V: sistemul 1.

Organismul notificat MPA NRW 0432 a efectuat evaluarea și verificarea constanței performanței în cadrul sistemului 1 în conformitate cu Regulamentul UE nr. 305/2011 Anexa V și a emis certificatul(certIFICATELE) de conformitate 0432-CPD-0027.

Performanța produsului este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

### EU Nr. 305/2011 Izjava o zmogljivosti si

Vratna zapirala z nadzorovanim procesom zapiranja: **GROOM GR300 EN3-6**

Predvidena namenskost stavbnega produkta v skladu z veljavno usklajeno tehnično specifikacijo: samozapiralna ognjevarna in proti dimna vrata

Proizvajalec: Fermetures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti zmogljivosti v skladu z ES št. 305/2011 priloga V: sistem 1.

Registriran organ MPA NRW 0432 je opravil ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti zmogljivosti po sistemu 1, v skladu z ES št. 305/2011 priloga V in izdal potrdilo/a o skladnosti z 0432-CPD-0027.

Vzdržljivost izdelka je v skladu z navedenimi lastnostmi. Za sestavo te izjave o zmogljivosti je odgovoren samo proizvajalec.

# Déclaration des performances

## Declaration of Performance



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 Vyhlásenie o parametroch sk

Riadené dverové zatváracie zariadenia: **GROOM GR300 EN3-6**

Zamýšľaný účel použitia výrobku podľa aplikovaných harmonizovaných technických noriem: samozatvárajúce dvere odolné proti ohňu a dymu

Výrobca: Fermatures GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

Systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, príloha V: Systém 1.

Certifikované miesto MPA NRW 0432 vykonalo posudzovanie a overovanie stálosti vlastností stavebných výrobkov podľa systému 1 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 305/2011, príloha V a vystavilo Vyhlásenie o zhode 0432-CPD-0027.

Parametre výrobku zodpovedajú deklarovaným parametrom. Zodpovedným za zhotovenie tohto Vyhlásenia o parametroch je samotný výrobca.

**EU Nr. 305/2011 Prestandadeklaration sv**

Dörrstängare med kontrollerad stängningsfunktion: **GROOM GR300 EN3-6**

Avsedd användning av konstruktionsprodukten enligt den tillämpliga, harmoniserade, tekniska specifikationen: Självstängande brand- och rökskyddsdörrar

Tillverkare: GROOM SAS - BP 80256 ZI de l'Aumallerie F- 35302 Fougères

System för bedömning och kontroll av prestandabeständigheten enligt EU nr. 305/2011 bilaga V: system 1.

Det anmälda organet MPA NRW 0432 har utfört bedömningen och kontrollen av prestandabeständigheten enligt system 1 i enlighet med EU nr. 305/2011 bilaga V och har sammanställt konformitetscertifikatet/certifikaten 0432-CPD-0027.

Produktens prestanda motsvarar den angivna prestandan. Tillverkaren ansvarar ensam för utställningen av denna prestandadeklaration

# Déclaration des performances

## Declaration of Performance



### Expression des performances

Essentiel caractéristique	Performances	Norme européenne harmonisée
Fermeture automatique	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permettant une fermeture de porte depuis un angle d'ouverture de 180° grade 4</li> <li>▪ Force du fermeporte EN3-6</li> <li>▪ Aptitude pour une utilisation sur des blocs-portes résistant au feu et/ou étanches aux fumées grade 1</li> <li>▪ Sécurité grade 1</li> <li>▪ Constance de température +40°C et -15°C: &gt;=3s &lt;=25s</li> <li>▪ Accélération finale</li> <li>▪ Frein à l'ouverture</li> <li>▪ Temporisation à la fermeture</li> <li>▪ Force réglable</li> </ul>	EN1154:1996 + A1:2002
Endurance	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Endurance 500000 cycles d'essai grade 8</li> <li>▪ Résistance élevée à la corrosion grade 3</li> </ul>	
Substances dangereuses	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Substances extrêmement préoccupantes &lt; valeurs limites</li> </ul>	

### Declared performance

Essential characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Self-closing	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Closing doors from &gt;= 180° open grade 4</li> <li>▪ Door closer power size EN3-6</li> <li>▪ Suitability for fire/smoke door use grade 1</li> <li>▪ Safety grade 1</li> <li>▪ Temperature dependence +40°C and -15°C: &gt;=3s &lt;=25s</li> <li>▪ Latch control</li> <li>▪ Back check</li> <li>▪ Delayed closing</li> <li>▪ Adjustable closing force</li> </ul>	EN1154:1996 + A1:2002
Durability of self-closing	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Durability 500000 cycles grade 8</li> <li>▪ High corrosion resistance grade 3</li> </ul>	
Dangerous substances	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Substances of very high concern &lt; threshold values</li> </ul>	

# Déclaration des performances

## Declaration of Performance



### Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Selbstschließend	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schließen von Türen aus mindestens 180° Türöffnung Klasse 4</li> <li>▪ Türschließergröße EN3-6</li> <li>▪ Anwendbarkeit an Feuer- u. Rauchschutztüren Klasse 1</li> <li>▪ Sicherheit Klasse 1</li> <li>▪ Temperaturabhängigkeit bei +40°C und -15°C: &gt;=3s &lt;=25s</li> <li>▪ Endschlag</li> <li>▪ Öffnungsdämpfung</li> <li>▪ Schließverzögerung</li> <li>▪ Einstellbare Türschließergröße</li> </ul>	EN1154:1996 + A1:2002
Dauerhaftigkeit selbstschließend	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dauerfunktion 500000 Zyklen Klasse 8</li> <li>▪ Hohe Korrosionsbeständigkeit Klasse 3</li> </ul>	
Gefährliche Substanzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besonders besorgniserregende Stoffe &lt; Grenzwerte</li> </ul>	

Signé pour le fabricant et en son nom par / Signed for and on behalf of the manufacturer by / Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Paris, 30.04.2013

Philippe Eugene  
Directeur General



**EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT****0432 –CPD – 0027**

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

**Türschließmittel der Modellreihe  
GROOM GR**

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf gemäß der Zusammenstellung  
und Klassifikation in der Anlage 1,

in Verkehr gebracht durch

**FERMETURES GROOM  
BP 256 – ZI de l'Aumallerie - Javené  
F-35300 Fougères**

und erzeugt im Herstellwerk

**Herstellwerk DO 2.20**

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle – MPA NRW – eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

**DIN EN 1154: 2003-04  
(EN 1154:1996 + A1:2002 D)**

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 12.03.2004 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden

Dortmund, 14.05.2009



Dipl.-Ing. H. Jansen  
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

DIESES ZERTIFIKAT UMFASST 1 SEITE UND 1 ANLAGE

Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf gemäß DIN EN 1154

**Türschließermodellreihe:** **GROOM GR**

---

**Typenbezeichnung :** **GROOM GR200 EN 2/3/4**  
**Beschreibung :** Zahntrieb-Obentürschließer mit jeweils über Ventil einstellbarer Öffnungsdämpfung, Schließgeschwindigkeit und Endschlagfunktion. Türschließergröße (Schließmoment) über Montageposition auf der Montageplatte des Türschließers und über die Scharnierposition in fixen Größen einstellbar.  
**Gestänge :** Scherengestänge  
**Anschlagart :** Normalmontage mittels Montageplatte auf der Bandseite der Tür gemäß Beiblatt 1 zu DIN EN 1154  
**Größe :** 2/3/4  
**Klassifikation :** 4 8 2/3/4 1 1 4  
**Bemerkungen :** Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Türschließmittel mindestens auf Türschließer-Größe EN3 eingestellt werden.

---

**Typenbezeichnung / type :** **GROOM GR 300 EN3-6**  
**Beschreibung /description :** Obentürschließer mit Zahntriebtechnik, Öffnungsdämpfung (BCA/ÖD) über Ventil einstellbar, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar, Endschlag über Gestänge einstellbar, Schließkraft stufenlos einstellbar, Schließverzögerung (DC/SV) über Ventil einstellbar (Option).  
**Gestänge / arm :** Scherengestänge  
**Anschlagart / installation :** Türblattmontage auf der Bandseite (Normalmontage) mit Montageplatte gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154, Sturzmontage auf der Bandgegenseite der Tür  
**Größe / size :** EN 3-6  
**Klassifikation / classification :** 4 8 3-6 1 1 3  
**Bemerkungen / remarks :** Zum Schließen von Türen aus 180° Türöffnung

---



**MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Typenbezeichnung :** **GROOM GR P 100 EN 3**  
**Beschreibung :** Pendel - Bodentürschließer mit jeweils über Ventil einstellbarer Schließgeschwindigkeit vom max. Türöffnung bis 0°Türöffnungswinkel und 2.Schließbereich von 20° bis 0° Türöffnungswinkel. Durch das Ventil für den 2.Schließbereich läßt sich die Schließgeschwindigkeit in diesem. Schließbereich erhöhen. Die Geräte haben jeweils fixe Türschließergrößen, so daß verschiedene Druckfedern in den jeweiligen Geräten eingesetzt werden.  
**Gestänge :** Sonderbeschläge des Herstellers  
**Anschlagart :** Montage im Zementkasten. Der Zementkasten wird in den Boden eingelassen. Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Bodentürschließer geeignet sein.  
**Größe :** 3  
**Klassifikation :** 3 8 3 1 1 4  
**Bemerkungen :** Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Türschließmittel mindestens auf Türschließer-Größe EN3 eingestellt werden.

---

**Typenbezeichnung :** **GROOM GR P 100 EN 4**  
**Beschreibung :** Pendel - Bodentürschließer mit jeweils über Ventil einstellbarer Schließgeschwindigkeit vom max. Türöffnung bis 0°Türöffnungswinkel und 2.Schließbereich von 20° bis 0° Türöffnungswinkel. Durch das Ventil für den 2.Schließbereich läßt sich die Schließgeschwindigkeit in diesem. Schließbereich erhöhen. Die Geräte haben jeweils fixe Türschließergrößen, so daß verschiedene Druckfedern in den jeweiligen Geräten eingesetzt werden.  
**Gestänge :** Sonderbeschläge des Herstellers  
**Anschlagart :** Montage im Zementkasten. Der Zementkasten wird in den Boden eingelassen. Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Bodentürschließer geeignet sein.  
**Größe :** 4  
**Klassifikation :** 3 8 4 1 1 4  
**Bemerkungen :** Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Türschließmittel mindestens auf Türschließer-Größe EN3 eingestellt werden.

---



**MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN**

**Typenbezeichnung / type :** **GROOM GR 400 B EN3**  
**Beschreibung /description :** Gleitschienen-Obentürschließer, Öffnungsdämpfung (BCA/ÖD) über Ventil einstellbar, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar.  
**Gestänge / arm :** Gleitschienengestänge  
**Anschlagart / installation :** Türblattmontage auf der Bandseite (Normalmontage) mit Montageplatte gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154, Sturzmontage auf der Bandgegenseite der Tür  
**Größe / size :** EN 3  
**Klassifikation / classification :** 4 8 3 1 1 0  
**Bemerkungen / remarks :** Zum Schließen von Türen aus 180° Türöffnungswinkel

---

**Typenbezeichnung / type :** **GROOM GR 400 G EN3**  
**Beschreibung /description :** Gleitschienen-Obentürschließer, Öffnungsdämpfung (BCA/ÖD) über Ventil einstellbar, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar.  
**Gestänge / arm :** Gleitschienengestänge  
**Anschlagart / installation :** Sturzmontage auf der Bandseite der Tür (Normalmontage), Türblattmontage auf der Bandgegenseite mit Montageplatte gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154  
**Größe / size :** EN 3  
**Klassifikation / classification :** 4 8 3 1 1 0  
**Bemerkungen / remarks :** Zum Schließen von Türen aus 180° Türöffnungswinkel

---

**Typenbezeichnung / type :** **GROOM GR 500 B BC/DC EN3-5**  
**Beschreibung /description :** Gleitschienen-Obentürschließer, Öffnungsdämpfung (BC/ÖD) über Ventil einstellbar, Schließverzögerung (DC/SV), 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar. Türschließergröße (Schließmoment) stufenlos einstellbar.  
**Gestänge / arm :** Gleitschienengestänge  
**Anschlagart / installation :** Türblattmontage auf der Bandseite (Normalmontage) mit Montageplatte gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154, Sturzmontage auf der Bandgegenseite der Tür  
**Größe / size :** EN 3 - 5  
**Klassifikation / classification :** 4 8 3/5 1 1 0  
**Bemerkungen / remarks :** Zum Schließen von Türen aus 180° Türöffnungswinkel.  
 Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muss das Türschließmittel mindestens auf Türschließer-Größe EN3 eingestellt werden.

---




# MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

**Typenbezeichnung / type :** **GROOM GR 500 G BC/DC EN3-5**  
**Beschreibung /description :** Gleitschienen-Obentürschließer, Öffnungsdämpfung (BC/ÖD) über Ventil einstellbar, Schließverzögerung (DC/SV),  
 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar. Türschließergröße (Schließmoment) stufenlos einstellbar.  
**Gestänge / arm :** Gleitschienengestänge  
**Anschlagart / installation :** Sturzmontage auf der Bandseite der Tür (Normalmontage), Türblattmontage auf der Bandgegenseite mit Montageplatte gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154  
**Größe / size :** EN 3 - 5  
**Klassifikation / classification :** 4 8 3/5 1 1 0  
**Bemerkungen / remarks :** Zum Schließen von Türen aus 180° Türöffnungswinkel. Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muss das Türschließer-Größe EN3 eingestellt werden.

**Typenbezeichnung :** **GROOM GR 150 EN 2/3/4**  
**Beschreibung :** Obentürschließer mit Zahntriebtechnik, Endschlag über Gestänge einstellbar, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar.  
**Gestänge :** Scherengestänge  
**Anschlagart :** Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür (Normalmontage)  
**Größe :** 2/3/4  
**Klassifikation :** 4 8 2/3/4 1 1 2  
**Bemerkungen :** Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Türschließer-Größe EN3 eingestellt werden.

**Typenbezeichnung :** **GROOM GRL 100 EN1-4**  
**Beschreibung:** Rahmentürschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, Zur Verwendung an Pendeltüren und mittig aufgehängten Anschlagtüren geeignet. Integrierte mechanische Öffnungsdämpfung. 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar  
**Gestänge :** Sonderbeschläge des Herstellers  
**Anschlagart :** Montage im Rahmen der Tür. Die Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Rahmentürschließer geeignet sein  
**Größe :** EN 1-4  
**Klassifikation :** 3 8 1-4 1 1 4  
**Bemerkungen :** Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Schließmittel mindestens auf Türschließer - Größe EN 3 eingestellt werden. Bei Verwendung an Feuer- / Rauchschutztüren muß die selbstschließende Funktion aus jedem möglichen Türöffnungswinkel gewährleistet sein. Bei Türöffnungswinkel größer 170°, muß deshalb der Türöffnungswinkel wirksam begrenzt werden.



# MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

**Typenbezeichnung :** GROOM GR 105 3/4  
**Beschreibung :** Obentürschließer mit Zahntriebtechnik, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar  
**Gestänge :** Scherengestänge  
**Anschlagart :** Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür (Normalmontage)  
**Größe / size :** EN 3/4  
**Klassifikation :** 3 8 3/4 1 1 2  
**Bemerkungen :** Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Schließmittel mindestens auf Türschließer - Größe EN 3 eingestellt werden.

**Typenbezeichnung / type :** GROOM GR P 300 EN 1-4  
**Beschreibung /description :** Bodentürschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, Zur Verwendung an Anschlagtüren (DINL, DINR) und Pendeltüren geeignet. Integrierte mechanische Öffnungsdämpfung. 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar  
**Gestänge / arm :** Die Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Bodentürschließer geeignet sein.  
**Anschlagart / installation :** Montage im Zementkasten  
**Größe / size :** EN 1 - 4  
**Klassifikation / classification :** 3 8 1-4 1 1 4  
**Bemerkungen / remarks :** Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Schließmittel mindestens auf Türschließer - Größe EN 3 eingestellt werden. Bei Verwendung an Feuer- / Rauchschutztüren muß die selbstschließende Funktion aus jedem möglichen Türöffnungswinkel gewährleistet sein. Bei Türöffnungswinkel größer 170°, muß deshalb der Türöffnungswinkel wirksam begrenzt werden.

**Typenbezeichnung / type :** GROOM GR 450 B BC/DC EN3  
**Beschreibung /description :** Gleitschienen-Obentürschließer, Öffnungsdämpfung (BC/ÖD) über Ventil einstellbar, Schließverzögerung (DC/SV), 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar. Türschließergröße (Schließmoment) stufenlos einstellbar.  
**Gestänge / arm :** Gleitschienengestänge  
**Anschlagart / installation :** Türblattmontage auf der Bandseite (Normalmontage) mit Montageplatte gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154, Sturzmontage auf der Bandgegenseite der Tür  
**Größe / size :** EN 3  
**Klassifikation / classification :** 4 8 3 1 1 0  
**Bemerkungen / remarks :** Zum Schließen von Türen aus 180° Türöffnungswinkel.



**MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN**

<b>Typenbezeichnung / type :</b>	<b>GROOM GR 450 G BC/DC EN3</b>
<b>Beschreibung /description :</b>	Gleitschienen-Obentürschließer, Öffnungsdämpfung (BC/ÖD) über Ventil einstellbar, Schließverzögerung (DC/SV), 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar. Türschließergröße (Schließmoment) stufenlos einstellbar.
<b>Gestänge / arm :</b>	Gleitschienengestänge
<b>Anschlagart / installation :</b>	Sturzmontage auf der Bandseite der Tür (Normalmontage), Türblattmontage auf der Bandgegenseite mit Montageplatte gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154
<b>Größe / size :</b>	EN 3
<b>Klassifikation / classification :</b>	4 8 3 1 1 0
<b>Bemerkungen / remarks :</b>	Zum Schließen von Türen aus 180° Türöffnungswinkel.

---

