CSTB
le futur en construction

DEPARTEMENT SECURITE
STRUCTURES ET FEU
Réaction au feu

TRENOIS DECAMPS

cofrac
ACCRÉDITATION N° 1-0301 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
ESSAIS

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA12-0135

Valable 5 ans à compter du 17 avril 2012

Matériau présenté par : Dr. WOLMAN GmbH
Postfach 11 60
76545 SINZHEIM
ALLEMAGNE

Marque commerciale : Interdens® Type 36

Description sommaire : Matériau plan et rigide intumescent à base de phosphate d'ammonium sur support d'acétate de polyvinyle et fibres de verre.

Epaisseur nominale : 2,00 mm.
Masse surfacique nominale : 2,1 kg/m².
Coloris : divers.

Nature de l'essai : Essai par rayonnement

Classement : **M1**

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori.
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA12-0135 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 à L 115-32 et R115-1 à R115-3 du code de la consommation modifié par la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 article 113.

Champs-sur-Marne, le 17 avril 2012

Le Technicien Responsable de l'essai

Mickaël GOULE

Le Chef du laboratoire Réaction au Feu

Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS