AFAQ AFNOR CERTIFICATION

Organisme certificateur

CSTB le futur en construction

Organisme mandaté

Certificat

ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES

Décision d'admission n° 70/01-E-01-01 du 22 mars 2002
Décision de reconduction n° 70/01-E-01-06 du 23 février 2006

Cette décision annule et remplace la décision n° 70/01-E-01-05 du 23 novembre 2004

La société ALDES
20 Boulevard Joliot Curie
F - 69694 VENISSIEUX CEDEX

Usine de **F - 69694 VENISSIEUX CEDEX**

est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du règlement NF 173. Cette décision atteste que les produits ci-après sont certifiés, après évaluation conformément à ces référentiels. La gamme des produits figure en annexe.

Norme applicable : NF E 51-732

Marque commerciale : ALDES

NF CSTB

Par mandatement d'AFAQ AFNOR Certification et pour le CSTB

Le Directeur Technique
Hervé BERRIER

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Isolement acoustique
- Module

Ce certificat comporte : 2 pages

Correspondant : Bernard CABEL

Tél. : 01 64 68 83 78

Fax : 01 64 68 89 02

Sauf retrait, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est reconduit tous les 15 mois.

La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet www.cstb.fr.

cofrac ACCRÉDITATION N° 5-0010 PORTÉE COMMUNIQUÉE SUR DEMANDE CERTIFICATION DE PRODUITS INDUSTRIELS

Annexe à la Décision d'admission n° 70/01-E-01-01 du 22 mars 2002
Décision de reconduction n° 70/01-E-01-06 du 23 février 2006

Marque commerciale : ALDES

Gamme de produit : EA
Produit :

Dénomination commerciale	Module Débit en m^3/h sous 20 Pa	Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)
Kit EA 30 STD	30	37 dB
Kit EA 22 STD	22	38 dB

Gamme de produit : EAI
Produit :

Dénomination commerciale	Module Débit en m^3/h sous 20 Pa	Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)
Kit EAI 30 STD	30	38 dB
Kit EAI 22 STD	22	39 dB

Gamme de produit : ELLIA
Produit :

Dénomination commerciale	Module Débit en m^3/h sous 20 Pa	Isolement Acoustique Dn, e, w (Ctr)
Kit ELLIA 30 STD	30	41 dB
Kit ELLIA 22 STD	22	42 dB

PARIS - MARNE-LA-VALLÉE - GRENOBLE - NANTES - SOPHIA ANTIPOLIS
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84, avenue Jean Jaurès - Champs sur Marne -F-77447 Marne la Vallée cedex 2
Tél. : (33) 01 64 68 82 82 - Fax : (33) 01 60 05 70 37 - www.cstb.fr